



定量控制仪

系列说明:

- 用于液体的宣罐装或配料控制，基本误差 $\pm 0.2\%F \cdot S$
- 大阀、小阀二级控制或一级控制。
- 下料过程中流量下限报警输出。
- 8位总量，6位指显示。

内容	代码及说明	
	4013	
输入信号	I	直流电源
	V	直流电压
	K	脉冲
外供电源	B0	无外供电源
	B1	外供 24V DC, 误差小于 $\pm 5\%$, 50mA
	B2	外供 12V DC, 误差小于 $\pm 5\%$, 50mA
	B3	其它
变送输出	A0	无输出
	A1	电流输出 (4-20) mA、(0-10) mA 或 (0-20) mA
	A2	电压输出 (0-5) V、(1-5) V
	A3	电压输出 (0-10) V
	A4	其它输出
通讯接口 (独立供电, 全隔离, 2400-9.2k 仪表地址 0-99, 应答延迟小于 500 μ S)	S0	无通讯接口
	S1	RS-232 接口
	S2	RS-485 接口
	S3	RS-422 接口
仪表电源	V0	220V AC
	V1	24V DC
	V2	12V DC
打印功能	P	P 表示带打印功能, 不带可省略
非标准功能	N	N 表示非标功能

地址 : 大光路 188 号锦江丽舍
 税号 : 320103762103508
 帐号 : 01570120030000012

电话 : 025-84585946 84465922
 传真 : 025-84465922 84456840
 开户行 : 南京银行城东支行